

Commercial Outdoor Condensing Unit - hitachi

Aprovado

Instalação

Cuidados Durante a Instalação da Tubulação do Fluido Refrigerante

- 1 - Durante os trabalhos com a tubulação, proteger as extremidades com tampão, para evitar a entrada de sujeira.
- 2 - Durante a solda, circular nitrogênio internamente à tubulação, para evitar a formação de óxidos na parte interna.
- 3 - Realizar teste de estanqueidade da tubulação com N2 (pressão de teste: 3,0 Mpa).
- 4 - Executar o Vácuo até atingir pressão $\leq 66,7$ Pa (500 μ mHg). Se após uma hora o vácuo não baixar, pode haver, vazamento ou umidade excessiva.
- 5 - Realizar a carga do fluido refrigerante, utilizando somente os fluidos recomendados pela Hitachi. Dependendo do comprimento da tubulação, será necessário a inclusão ou retirada da carga de fluido. Favor verificar através do Superaquecimento (SH) e Subresfriamento (SC).

Para maiores detalhes, consultar o manual de instalação do produto.

Caso não sejam efetuados os procedimentos de acordo com o manual, a Garantia poderá ser suspensa.

D4915A



Manufacturer: hitachi

Model: RAP60E5L

Description: Brand & Layout: Made by Hitachi, utilizing a top-flow design where air is pulled from the sides through the exposed condensing fins and discharged upwards out of the plastic top grille. Refrigerant Type: It runs on R-410A, a hydrofluorocarbon (HFC) blend. Application:

Year: 2017

Stock: 1

External ID: 4006848

Internal ID: 12624

Category: -- Select --

Subcategory: -- Select --

Dimension (L x B x H) [m]: 1,6x0,9x0,75

Weight [kg]: 100

URL:

<https://www.modernamericanrecyclingservices.com/equipment/commercial-outdoor-condensing-unit-4006848/>

Frederikshavn, Denmark

European Large Scale Recycling

Sandholm 55H

9900 Frederikshavn

+45 53365179

kim@mars-eu.dk